


Informationsanlass

Erdungen und Blitzschutz Meldewesen/Installationskontrolle

Herzlich willkommen!



Informationsanlass

Programm

1. Begrüssung

Stefan Litscher, EWB

Hagen Pöhnert, EWB

2. Erdungen und Blitzschutz (1. Teil)

Marc Alther, Arthur Fluri AG

3. Pause

4. Erdungen und Blitzschutz (2. Teil)

Marc Alther, Arthur Fluri AG

5. Meldewesen/Installationskontrolle

Jürg Göldi, EWB

Hans Dürlewanger, EWB

6. Apéro (ab ca. 1700 Uhr)



5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Ziele**

Gewährleistung des Personen- und Sachschutzes
Umsetzung Vorgaben Netzbetreiber (Elektro-
anschluss, Messung, Steuerung)

Installationseigentümer

Netzbetreiber

Installateur

5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Aufgaben der Netzbetreiber (NIV Art. 33)**

Überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise
Prüfen die Sicherheitsnachweise stichprobenweise und ordnen
gegebenenfalls erforderliche Massnahmen zur
Mängelbehebung an
Bewahren die Sicherheitsnachweise bis zur Beendigung der
nächsten periodischen Kontrolle auf (mindestens 5 Jahre)
Führen ein Verzeichnis der versorgten elektrischen
Installationen
Informieren das Eidgenössische Starkstrominspektorat, wenn
Inhaber von Installations- und Kontrollbewilligungen in
„schwerer Weise“ gegen ihre Pflichten verstossen


5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Unser Anspruch**

Befolgen und Erfüllen unser gesetzlichen Aufgaben

Gewissenhafte und saubere Führung des Meldewesens/Installationskontrolle

Unterstützung der im Netzgebiet des EWB tätigen Elektroinstallateure




03.03.2010

Informationsanlass

5

5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Organisation EWB**



5. Meldewesen/Installationskontrolle

• Ansprechpartner

Hans Dürlewanger

- Verantwortlicher Meldewesen/Installationskontrolle
- Eidg. Dipl. Elektroinstallateur
- Im EWB seit 1988
- Kontakt

Ab 1. April 2010 jeweils Montag und Dienstag

Vormittag im EWB erreichbar

E-Mail: h.duerlewanger@ewbuchs.ch

Telefon direkt: 081 755 44 51



5. Meldewesen/Installationskontrolle

Andreas Götte

- Verantwortlich für Zähler- und Empfängerwesen (Zählerbestellungen)
- Kontrolleur
- Im EWB seit 1994
- Kontakt

E-Mail: a.goette@ewbuchs.ch

Telefon direkt: 081 755 44 79




5. Meldewesen/Installationskontrolle

Jürg Göldi

- Leiter Betriebsabteilung (Verantwortlich für Strom-, Wasserversorgung und Anlagen)
- Im EWB seit 2002
- Kontakt

E-Mail: j.goeldi@ewbuchs.ch

Telefon direkt: 081 755 44 80



03.03.2010

Informationsanlass

9

5. Meldewesen/Installationskontrolle

• Allgemeines

NIN 2010 (ersetzen NIN 2005)

- Gültig seit 1. Januar 2010
- Installationen, die sich am 1. Januar 2010 in Ausführung befinden oder solche, die der Netzbetreiberin bis spätestens 30. Juni 2010 mit der Installationsanzeige gemeldet werden, können nach den NIN 2005 erstellt werden.

Werkvorschriften TAB 2009 (ersetzen EWN 2003)


- Gültig seit 1. Januar 2009

Leitsätze Fundamente der 4113:2008

- Gültig seit 1. Januar 2009
- An NIN 2010 angehängt

Leitsätze Blitzschutzsysteme 4022:2008

- Gültig seit 1. Januar 2009
- An den NIN 2010 angehängt



03.03.2010


Informationsanlass

10

5. Meldewesen/Installationskontrolle

Informationsquellen

- www.ewbuchs.ch → Strom → Reglemente und Normen



03.03.2010

Informationsanlass

11

5. Meldewesen/Installationskontrolle

Erfahrungen aus der Praxis

- Zählernummer (wenn vorhanden) muss auf Installationsanzeige und Sicherheitsnachweis
- Demontagen von Elektrospeicherheizungen müssen zwingend gemeldet werden (Änderung Energielieferungspreis!)
- Installationen von Wärmepumpen müssen zwingend gemeldet werden (Änderung Energielieferungspreis erfolgt beim Eingang des Sicherheitsnachweises!)
- Meldewesen elektronisch abwickeln (hik@ewbuchs.ch)!

03.03.2010

Informationsanlass

12

**Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit!**

