

# **Informationsanlass Elektroinstallateure**

**Sicherer Umgang mit Elektrizität  
Meldewesen/Installationskontrolle**

**Herzlich willkommen!**



# Informationsanlass

## Programm

### 1. Begrüssung

Jürg Göldi, EW Buchs

### 2. Sicherer Umgang mit Elektrizität (1. Teil)

Herbert Keller, Keller Elektroberatungen

### 3. Pause

### 4. Sicherer Umgang mit Elektrizität (2. Teil)

Herbert Keller, Keller Elektroberatungen

### 5. Meldewesen/Installationskontrolle

Jürg Göldi, EW Buchs



# Informationsanlass

## Tipps für Betriebsinhaber

- **Zutrittsberechtigungen zu Starkstromanlagen schriftlich festhalten (wer darf was in einer Starkstromanlage)**
- **Schaltberechtigungen schriftlich festhalten**
- **Periodische Instruktionen durchführen und dokumentieren**
- **Schutzbekleidung für Schalthandlungen anschaffen**
- **Klassierung der Messgeräte überprüfen**



# Informationsanlass

## Tipps für Praktiker

- **Arbeiten möglichst an freigeschalteten Anlagen**
- **Baumwollunterwäsche tragen**
- **Nichtelektrische Gefahren auch beachten**
- **Vor Durchströmung schützen mit trockener, langer Kleidung sowie isolierenden Handschuhen und Isoliermatten**
- **Vor Störlichtbogen schützen an Kopf, Rumpf und Händen mittels geprüfter Schutzausrüstung**
- **Gefahrenpotential der Arbeit einschätzen (z. B. Kurzschlussströme), allenfalls alternative Lösungsmöglichkeiten suchen**
- **NH-Sicherungen möglichst stromlos bedienen**

# Informationsanlass


## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Ziele**

Gewährleistung des Personen- und Sachenschutzes

Umsetzung Vorgaben Netzbetreiber (Elektroanschluss, Messung, Steuerung)

Installationseigentümer



Netzbetreiber

Installateur

# Informationsanlass

## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Aufgaben der Netzbetreiber (NIV Art. 33)**

Überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise

Prüfen die Sicherheitsnachweise stichprobenweise und ordnen gegebenenfalls erforderliche Massnahmen zur Mängelbehebung an

Bewahren die Sicherheitsnachweise bis zur Beendigung der nächsten periodischen Kontrolle auf (mindestens 5 Jahre)

Führen ein Verzeichnis der versorgten elektrischen Installationen

Informieren das Eidgenössische Starkstrominspektorat, wenn Inhaber von Installations- und Kontrollbewilligungen in „schwerer Weise“ gegen ihre Pflichten verstossen



# Informationsanlass

## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

- **Unser Anspruch**

Befolgen und Erfüllen unser gesetzlichen Aufgaben

Gewissenhafte und saubere Führung des  
Meldewesens/Installationskontrolle

Unterstützung der im Netzgebiet des EW Buchs  
tätigen Elektroinstallateure




# Informationsanlass

## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

- Organisation EW Buchs

Organigramm  
per 1. Mai 2011



# Informationsanlass

## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

### • Ansprechpartner im EW Buchs

Hans Dürlewanger

- Verantwortlicher Meldewesen/Installationskontrolle
- Erreichbarkeit: Montag und Dienstag Vormittag
- E-Mail: [h.duerlewanger@ewbuchs.ch](mailto:h.duerlewanger@ewbuchs.ch)
- Telefon direkt: 081 755 44 51



Andreas Götte

- Verantwortlicher Zähler- und Empfängerwesen
- Erreichbarkeit: Montag – Donnerstag
- E-Mail: [a.goette@ewbuchs.ch](mailto:a.goette@ewbuchs.ch)
- Telefon direkt: 081 755 44 79



## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

### Bruno Inauen

- Leiter Netzbau
- E-Mail: [b.inauen@ewbuchs.ch](mailto:b.inauen@ewbuchs.ch)
- Mobile: 079 336 01 55



### Jürg Göldi

- Leiter Wasser- und Stromversorgung
- E-Mail: [j.goeldi@ewbuchs.ch](mailto:j.goeldi@ewbuchs.ch)
- Telefon direkt: 081 755 44 80



## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

### Erfahrungen aus der Praxis

- Meldewesen funktioniert gut, auf sauberes und vollständiges Ausfüllen der Formulare achten
- Meldewesen elektronisch abwickeln, Korrespondenz an **[hik@ewbuchs.ch](mailto:hik@ewbuchs.ch)**
- Sicherheitsnachweise benötigen rechtsgültige Unterschrift
- Erdungsanlagen von Neubauten sind auf einem Plan einzuzeichnen und mit der Installationsanzeige einzureichen
- Stromkreise für Waschmaschinen und Tumbler sind im Netzgebiet des EW Buchs zu sperren
- Demontagen von Elektrospeicherheizungen müssen zwingend gemeldet werden (Änderung Energielieferungspreis!)
- Installationen von Wärmepumpen müssen zwingend gemeldet werden (Änderung Energielieferungspreis erfolgt beim Eingang des Sicherheitsnachweises!)



# Informationsanlass



## 5. Meldewesen/Installationskontrolle

**Vielen Dank für  
die Aufmerksamkeit!**

